

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ01.В.03112**
(номер сертификата соответствия)

ТР **1389331**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «ИВС-Сигналспецавтоматика»
Адрес: 249038, Россия, Калужская область, г. Обнинск, Самсоновский проезд, д.10,
тел./факс: +7 484 394 17 17
ОГРН: 1024000944087

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО «ИВС-Сигналспецавтоматика»
Адрес: 249038, Россия, Калужская область, г. Обнинск, Самсоновский проезд, д.10,
тел./факс: +7 484 394 17 17
ОГРН: 1024000944087

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
тел./факс: +7 495 529 85 61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные серии 54 типов Т и Р:
ИП212-54Р «ДИП-54Р», ИП212-54Р1 «ДИП-54Р1», ИП212-54Т «ДИП-54Т»,
ИП212-54Т-хх «ДИП-54Т-хх», где хх - цифры, обозначающие ток срабатывания,
ТУ 4371-004-44373676-01
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
43 7113

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Акт о результатах анализа состояния производства № 13615 от 09.04.2015
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 до 31.05.2015.
Схема сертификации: 4с

Отчет о сертификационных испытаниях № 12767 от 14.04.2015 ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН01 до 31.05.2015.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

ТУ 4371-004-44373676-01

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.05.2015 по 18.05.2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Е.Н. Мизина

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Клюкин